



- NOTA:
- I - "Materiais de acabamento e revestimento deverão atender as exigências da IN 018/DAT/CBMSC.
 - II - "A edificação deverá possuir brigadistas de incêndio voluntário, quando a população fixa for superior a 10 pessoas e brigadistas de incêndio particular conforme especificações da IN/28/DAT/CBMSC"
 - III - "A edificação deverá possuir disjuntor no quadro geral exclusivo para os sistemas preventivos"
 - IV - "A edificação não fará uso de GLP na área acrescida"

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA ÚTIL EXISTENTE	3.465,93m²
AMPLIAÇÃO - CENTRO DE EVENTOS ETAPA II	433,95m²
TOTAL	3.890,88m²

LEGENDA	
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÕES
	EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO PKS 4KG
	TERMINAL AÉREO H=50cm
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 30x30x40cm E HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD
	INDICAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA
	CABO DE COBRE NÚ Ø50mm² - MALHA DE ATERRAMENTO
	DESCIDA NATURAL
	CABO DE COBRE NÚ Ø50mm² - MALHA DE COBERTURA

STATUS DO PROJETO: **LIBERADO PARA EXECUÇÃO**

APROVAÇÃO

Obra: PROJETO DO CENTRO DE EVENTOS DE NOVA TRENTO - ETAPA II
RUA DOS IMIGRANTES, S/N - NOVA TRENTO/ SC

PROJETO PREVENTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ: 82.925.025.0001-60

ELABORADO POR: ZANFONI ASSASSOR & OBRAS LTDA EPP
CNPJ: 12.228.008/0001-50 | CREA-SC 103.903-4
END: 1101, Nº 60, SL 181, CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SC
TEL: (47) 3096-0117

REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA, ESQUEMA SPDA

Projeto/Equipe técnica: José Carlos Zandoná
CREA/SC 042.499-5

Responsável técnico: José Carlos Zandoná
Desenho: José Carlos Zandoná

Revisão /Data: 01.03.2018
Nome do Arquivo: 05-Z003-002-PRE-000-R01.dwg

Escala: INDICADA Und. METRO

PRE
Projeto Preventivo
01.03
PMNT
NOVA TRENTO
DEZEMBRO/ 2017

REVISÕES				
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	POR	REV. APROV. CLIENTE
R01	01.03.2018	ALTERAÇÕES CONFORME ANÁLISE DO CORPO DE BOMBEIROS		

05-Z003-002-PRE-000-R01.dwg