ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1° do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 20/03/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8225000194A		
Nome da Edificação: MUNICIPIO DE NOVA TRENTO		
Nome Fantasia: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PADRE JOSE DA POIAN		
Logradouro público: ESTRADA GERAL DO BAIXO SALTO		**Nº**:
Bairro: BAIXO SALTO	**Município**: NOVA TRENTO/SC	**CEP**: 88270-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-27.295402,-48.9642664)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 2	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8225000614A	**Característica de**: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 477,94 (m²)		
Nome Solicitante: C. B. P.	**CPF/CNPJ** : ***.873.739-**	**Evento**: Não
Data da Solicitação: 20/03/2024	**Quantidade de anexos**: 6	**Risco do processo**: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Quadra do Salto (349329)

Área da solicitação: 477,94 (m2)		**Área aprovada**: 477,94 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: --	**Área do pavimento Tipo**: 477,94 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 239
Tipo Construtivo: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	**Escada do Bloco**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: --	**Risco do Bloco**: Risco II

Resumo do enquadramento simplificado (5637000): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-3 [Educacional e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	0,00	239,00	477,94	0,00	477,94

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SE] - Saídas de emergência	[PPE] - Proteção por extintores
[SEM] - Sinalização de emergência	[IE] - Iluminação de emergência

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	C. B. P.	***.873.739-**
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	82.925.025/0001-60

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de NOVA TRENTO/SC, 20/03/2024

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

NOVA TRENTO/SC, 20/03/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **592df223537dd2ad92f0a1e39e82b05b2519e52e**